



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070,
тел.: (47244) 5-09-32
факс (47244) 5-05-43
e-mail: ronojak@mail.ru
14.05.2021 г. №49-8/712

**Руководителю дошкольного
образовательного учреждения**

**О направлении рекомендаций по
результатам мониторинга безопасных
условий функционирования ДОО**

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 28 декабря 2020 г. № 3258 «Об усилении мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях» проведен мониторинг оценки безопасных условий пребывания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО) на основе разработанного чек-листа.

Результаты мониторинга позволили сделать вывод, что в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных происшествий в муниципальных образованиях приняты следующие меры, направленные на обеспечение безопасности воспитанников ДОО.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях в период с января по февраль 2021 года организованы мероприятия, направленные на недопущение самовольного ухода детей из ДОО: проведены внеплановые инструктажи работников, проверено наличие и функциональность запирающих устройств на входных дверях зданий и ограждениях территорий, организованы образовательные ситуации с детьми по формированию навыков безопасного поведения и недопустимости самостоятельного ухода из ДОО.

С целью обеспечения комплексного подхода к созданию безопасных условий на территориях 100% ДОО запирающие устройства на входных дверях установлены в недоступном для детей месте. В 80% отсутствует возможность проникновения посторонних лиц на территорию через ограждение. В 100% ДОО ежедневно осуществляются осмотры территории и оборудования, расположенного на участках, на предмет отсутствия неисправностей.

В 100% ДОО на территории организовано видеонаблюдение, однако выявлена необходимость устранения «слепых зон» на прогулочных

площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий в 8% ДОО.

Согласно приказу Госстандарта от 17 марта 2016 г. №168-ст «О введении в действие изменения к межгосударственному стандарту» с 1 сентября 2016 г. введены в действие изменения №1 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 23166-99), в соответствии с которыми в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон оконные блоки ДОО должны быть укомплектованы замками безопасности. На данный момент в 60% ДОО Яковлевского городского округа данное требование выполняется.

Согласно результатам мониторинга в 100% ДОО двери в групповых ячейках и помещениях общего пользования безопасны в эксплуатации. В целях недопущения несчастных случаев, на основании приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 марта 2020 г. №194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» остекленные двери должны иметь защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. или стекло с классом защиты не ниже SM4, или двери должны быть противопожарными.

По результатам мониторинга установлено, что во всех ДОО округа соблюдается пункт 2.4.12 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 (далее - СП 2.4.3648-20), в части оборудования места или помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте. Вместе с тем в ходе посещения ДОО неоднократно устанавливались факты нарушения данного требования, что создает необходимость усиления оперативного контроля со стороны администрации ДОО.

Во избежание травматизма детей дошкольного возраста управление образования округа обращает внимание на необходимость усиления контроля организации безопасных условий жизнедеятельности детей в ДОО, в том числе с учетом увеличения длительности пребывания детей на свежем воздухе в связи с наступлением теплого периода года.

В соответствии с пунктом 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в весенний период необходимо проводить полную смену песка. Песочницы в отсутствие детей должны быть закрыты крышками, полимерным пленками или иными защитными приспособлениями.

Используемое детьми оборудование и игровой материал должны быть исправны и обладать свойствами, позволяющими их обрабатывать с

